



*Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi  
11. december 2018*

**Hørings svar til udkast til lugtvejledning, jr. nr. MST-221-00024**

Dansk Miljøteknologi konstaterer med tilfredshed, at en revision af vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nu endelig er klar. Ændringerne er efter vores opfattelse fornuftige. Man kunne overveje ved lejlighed at justere grænseværdierne.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der findes løsninger, der renser så effektivt for lugtgener fra restauranter, at afkast kan placeres ret fleksibelt. Det vil give større fleksibilitet i forhold til byggeri og placering af restauranter end med tidligere renseteknologier.

Derudover vil vi understrege vigtigheden af, at myndighederne nu for alvor kommer i gang med håndhævelsen af reglerne i fuldt omfang, når nu regelgrundlaget endelig er på plads – dernæst må alle relevante instanser komme i gang med den praktiske anvendelse.

*Med venlig hilsen  
Dansk Miljøteknologi  
Signe Sonne-Holm og Jørn Jespersen*